

МЧС РОССИИ  
 МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН  
 УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

36700 РД г. Махачкала, ул. М. Ярагского-124<sup>А</sup> E-mail: mchspord@dinet.ru

Отдел НД и ПР №7 УНД ГУ МЧС России по РД

г. Дербент, ул. С. Д. Курбанова, 19/6 тел: 4-17-24

Телефон доверия ГУ МЧС России по РД 39-99-99

**Предписание № 105/1/1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
 Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Хучнинской средней  
 общеобразовательной школы №2»**

**Директору Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Хучнинской  
 средней общеобразовательной школы №2» Султанову Панаху Сабировичу.**

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ОНД и ПР № 7 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД № 105 от «01» апреля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 12 мин. «26» апреля 2021 г. по 12 ч. 00 мин. «26» апреля 2021 г. проведена проверка государственным инспектором ОНД и ПР № 7 старшим лейтенантом внутренней службы Нифталиевым Анзором Мамедшаховичем в здании МКОУ «Хучнинской общеобразовательной школы №2» совместно с директором МКОУ Хучнинской общеобразовательной школы №2 Султановым П.С. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ П/П	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Систему пожарной сигнализации обеспечить подачей дублированного светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	(ФЗ-123 от 22.07.2008г ст.83 п.7; СНиП 21-01-97 п.5.21);	01.04.2022г	
2	Имеющиеся системы и средства противопожарной защиты объекта (автоматическая пожарная сигнализация) эксплуатировать в исправном состоянии.	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 54);	01.04.2022г	
3	Предоставить договор обслуживания автоматической пожарной сигнализации	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении	01.04.2022г	

		Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 54);		
4	Представить проектную документацию, разработанную и утвержденную в установленном порядке на имеющуюся пожарную сигнализацию, которая должна монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектом	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 54);	01.04.2022г	
5	В помещении котельной предусмотреть сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающие при достижении загазованности помещения, равной 10% НКПРП или ПКД природного газа. Сигнализаторы загазованности должны быть сблокированными и быстродействующими запарными клапанами, установленными на вводе газа в помещение и отключающими подачу газа по сигналу загазованности	(СП 60.13320.2012 п. 6.64);	01.04.2022г	
6	Приемно-контрольный прибор, на первом этаже установить в защищенном месте от несанкционированного доступа,	(СП 5.13130.2009 п.13.14.5);	01.04.2022г	
7	Над вторыми эвакуационными выходами установить световое табло «Выход», указывающие направление движения при пожаре	(ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.3 СП 3.13130.2009);	01.04.2022г	
8	Выход на кровлю здания оборудовать противопожарным люком 2 типа, с закрепленной стальной стремянкой	(ч. 4, ст. 4 ФЗ № 123, п. 8.4 СНИП 21-01-97*);	01.04.2022г	
9	Здание обеспечить источниками наружного противопожарного водоснабжения для тушения пожаров (ПГ, ПВ). Источники противопожарного ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: водоснабжения должны находиться в исправном состоянии. Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами, расстояния до их месторасположения ч. 1 ст. 62;	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 48);	01.04.2022г	



10	Руководитель организации не обеспечивает содержание наружной пожарной лестницы со второго этажа с левого крыла здания в не исправном состоянии, выполнена из горючего материала (деревянные) и не проводит периодические испытания при приемке объекта в эксплуатацию не реже одного раза в пять лет	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 17 (б), «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»);	01.04.2022г	
11	На путях эвакуации со второго этажа демонтировать проложенную отопительную труба, которая препятствует свободной эвакуации.	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 27; ГОСТ Р 12.2.143-2009)	01.04.2022г	
12	Эвакуационные пути обеспечить эвакуационным освещением, которое должно включаться автоматически при отключении электропитания рабочего освещения.	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 23, п. 37);	01.04.2022г	
13	Над дверьми эвакуационных выходов здания «В СОШ №2 Хучни» частично установить световые указатели "Выход"	Технический регламент ФЗ №123 от 22.07.2008 ст.4; СП 3.13130.2020 п. 6.3;	01.04.2022г	
14	В «В СОШ №2 Хучни» имеющийся план эвакуации для людей при пожаре и ЧС	(ст. 151, ФЗ от 22.07.2008г. №123-	01.04.2022г	

	разработать и вывесить по ГОСТу.	ФЗ, п. 4.5.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009; (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 5;)		
15	Представить декларацию пожарной безопасности	ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, ст. 64;	01.04.2022г	
16	Помещение учительской В СОШ №2 Хучни оборудовать автоматической пожарной сигнализацией	( СП 486 1311500.2020 Таб № 1)	01.04.2022г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР №7  
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД  
старший лейтенант внутренней службы А.М. Нифталиев  
«05» марта 2021 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил (а):  
«26» апреля 2021 г.  
Директор МКОУ «СОШ №2 с. Хучни»  
П.С. Султанов

(подпись)